

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/З.Н.01001

(номер сертификата соответствия)

028102

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "БРИАРЕЙ" (ООО "БРИАРЕЙ").
Адрес: 140109, РОССИЯ, Московская область, Раменский район, город Раменское,
улица Красноармейская, дом 11, офис 2. ОГРН: 1115040008016.
Телефон: 84997137079. Факс: 84964637979. Электронная почта: info@briarey.ru.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "БРИАРЕЙ" (ООО "БРИАРЕЙ").
Адрес: 140109, РОССИЯ, Московская область, Раменский район, город Раменское,
улица Красноармейская, дом 11, офис 2. ОГРН: 1115040008016.
Телефон: 84997137079. Факс: 84964637979. Электронная почта: info@briarey.ru.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО Альфа "Пожарная Безопасность",
Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А,
тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО****ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Узел стыковочный УС(СУ) для дымососов, габаритными размерами по высоте от
260 мм до 460 мм и ширине от 260 мм до 460 мм, толщиной не менее 30 мм, с
заполнением свободного пространства между рабочей частью и техническим люком
минеральной ватой плотностью не менее 50 кг/м³, общей толщиной не менее
100 мм, выпускаемый по ТУ 4854-002-92662134-2011. Серийный выпуск**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Общие
требования".
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и
ограждающие конструкции".
Предел огнестойкости – EI 90.

код ОК 034 (ОКПД 2)

28.99.39.190

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ**ИССЛЕДОВАНИЯ****(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протоколы сертификационных испытаний № 59-С-18 от 16.02.2018 г. ИЛ "Альфа
"Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 (ISO 9001:2015) № РСК.RU.0001.P393070 от 25.01.2018 г.**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 21.02.2018 ПО 20.02.2023**Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д. Н. Байгушкин

М.П.